



**МЧС РОССИИ**  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И  
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГЛАВНОГО  
УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО  
РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ

Отдел надзорной деятельности и  
профилактической работы (по Ширинскому и  
Орджоникидзевскому районам)

ул. Рабочая, 3, п. Шира, 655200  
Телефон 8(390-35) 9-24-55, 8(390-36) 2-23-01  
E-mail: [ondshira@mail.ru](mailto:ondshira@mail.ru)

12.01.2021 года № 18 -2-10-21

Главам  
администратий поселений  
Ширинского района  
(по списку)

Для сведения:  
Главе администрации  
муниципального образования  
Ширинского район  
С.Н. Зайцеву

### О направлении информации

В целях обеспечения пожарной безопасности и профилактики пожаров прошу разместить на интернет-сайтах сельсоветов/поссовета заметку о правилах пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления

Приложения: заметка о ППБ.

С уважением!  
Начальник ОНДПР (по Ширинскому и  
Орджоникидзевскому районам) УНДПР  
Главного управления МЧС России по  
Республике Хакасия

майор внутренней службы

Сагалаков А.С.

Исп. Куликов Александр Сергеевич  
8-39036-2-23-01

Рассылка на адреса электронной почты,  
при получении прошу направить Ваш номер входящей документации.

Главам территорий по списку:

- Ширинский с/с; - Жемчужненский с/с; - Туимский с/с; - Коммунарковский с/с;
- Борцовский с/с; - Беренжакский с/с; - Воротский с/с; - Джиримский с/с;
- Ефремкинский с/с; - Селосонский с/с; - Соленоозерный с/с; - Спириновский с/с;
- Фыркальский с/с; - Целинный с/с; - Черноозерный с/с.

## Пожарная безопасность при эксплуатации печного отопления!

Самой основной причиной пожаров в сельской местности из года в год остается нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

При эксплуатации печного отопления **запрещается:**

- Оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать детям надзор за ними.
- Располагать топливо и другие горючие вещества, и материалы на предтопочном листе.
- Применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ.
- Топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива.
- Производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий.
- Перекаливать печи.
- Устанавливать металлические печи, не отвечающие требованиям пожарной безопасности, стандартам и техническим условиям. При установке временных металлических и других печей заводского изготовления должны выполняться указания (инструкции) предприятий-изготовителей, а также требования норм проектирования, предъявляемые к системам отопления.
- Утилизировать золу и шлак, выгребаемые из топки печи, **НЕ ПРОЛИВ ВОДОЙ И РАЗМЕЩАТЬ РЯДОМ С ГОРЮЧЕЙ СРЕДОЙ.**
- На общественных объектах где используется печное отопление необходимо либо организовать ночное дежурство кочегаров/истопников либо к закрытию объекта за 2 часа прекращать топку печей.